

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ52.В.00488 (обязательная сертификация)

ТР **0116529**
(учетный номер бланка)

Кабельная линия, проложенная в огнестойком кабельном коробе (ОКК) ТЕХСТРОНГ с толщиной стенки 20 мм, изготовленного из магнизиальных листов ТЕHSTRONG FIRESTOP I (ТУ 5767-001-09559281-2013) скрепленных самонарезающими шурупами, каждый лист, стыки вертикальные и горизонтальные промазаны составом ТЕHSTRONG CONTACT (ТУ 5765-005-09559281-2013), расход состава 1,1 кг/м² с вентиляционными блоками ТЕHSTRONG-VB (ТР 007-09559281-2014), установленными по технологическому регламенту ТР 003-09559281-2013 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима (ГОСТ 30247.0-94) в течение 45 минут.

Кабельная линия, проложенная в огнестойком кабельном коробе (ОКК) ТЕХСТРОНГ с толщиной стенки 45 мм, изготовленного из магнизиальных листов ТЕHSTRONG FIRESTOP I (ТУ 5767-001-09559281-2013) скрепленных самонарезающими шурупами, каждый лист, стыки вертикальные и горизонтальные промазаны составом ТЕHSTRONG CONTACT (ТУ 5765-005-09559281-2013), расход состава 1,1 кг/м² с вентиляционными блоками ТЕHSTRONG-VB (ТР 007-09559281-2014), установленными по технологическому регламенту ТР 003-09559281-2013 сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима (ГОСТ 30247.0-94) в течение 150 минут.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.М. Кабанов