

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01763/23

Серия **RU** № **0477173**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, Россия, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 8, помещение 116. Адрес места осуществления деятельности: 141532, Россия, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня Берсенева. Основной государственный регистрационный номер 1123460003116. Телефон: +74959891730. Адрес электронной почты: info@tehstrong.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, Россия, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 8, помещение 116. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141532, Россия, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня Берсенева.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных огнестойких кабельных проходок «TENSTRONG FIREWALL КР», смонтированных согласно Технологическому регламенту № 039-09559281-2021 «на проектирование и производство работ по монтажу проходки кабельной универсальной огнестойкой «TENSTRONG FIREWALL КР», в составе:
- плита огнестойкая «GB-P» (ТУ 23.99.19-034-09559281-2020), плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной 80 мм, в два слоя с воздушным промежутком (спейсер);
- мастика огнезащитная терморасширяющаяся «TENSTRONG К» (ТУ 20.30.11-035-09559281-2020), толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (установленный изготовителем расход - 1,95 кг/м² без учета технологических потерь), для нанесения на внутреннюю поверхность строительного проема в местах монтажа плит, на боковые поверхности плит и на поверхность кабелей на расстоянии не менее 500 мм от заделки проходки с каждой стороны. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1167/08-2023 от 30.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/17-02/23 от 22.02.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижов Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», раздел 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – IET 180. Условия хранения плиты огнестойкой «GB-P»: в таре производителя в сухих закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85% и температуре от +5°C до +40°C. Условия хранения огнезащитной терморасширяющейся мастики «TENSTRONG К»: в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85% и температуре от +5°C до +40°C вдали от обогревательных и отопительных приборов и источников огня. Гарантийный срок хранения плиты огнестойкой «GB-P» - 2 года. Гарантийный срок хранения огнезащитной терморасширяющейся мастики «TENSTRONG К» - 1 год. Срок службы при соблюдении требований по эксплуатации - 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 07.04.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2023 **ПО** 29.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)
Цидялов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)