



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01063/22

Серия **RU** № **0393974**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОРБУНОВА УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 4 (14208), адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва город, Дубининская улица, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68, Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОНГ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, Россия, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 8, помещение 116
Адрес места осуществления деятельности: 141532, Россия, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня Берсеневка
Основной государственный регистрационный номер 1123460003116.
Телефон: +74959891730. Адрес электронной почты: info@tehstrong.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОНГ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, Россия, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 8, помещение 116
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141532, Россия, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня Берсеневка

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных огнестойких кабельных проходок типа «ТЕHSTRONG FIREWALL RP», в составе:
- противопожарный раствор «FIREFIX» (ТУ 23.99.19-040-09559281-2021), плотностью 300 кг/м³;
- огнезащитная терморасширяющаяся мастика «ТЕHSTRONG К» (ТУ 20.30.11-035-09559281-2020) для нанесения на поверхность кабелей на расстояние не менее 500 мм от заделки проходки с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (установленный изготовителем расход 1,95 кг/м²). Продукция изготовлена в соответствии с ТР 047-09559281-2021 «Технологический регламент на проектирование и производство работ по монтажу проходки кабельной универсальной огнестойкой «ТЕHSTRONG FIREWALL RP».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-607/04-2022 от 25.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИИ190) акта анализа состояния производства № 04-ОС/24-02/22 от 01.03.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шиннопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость", пункт 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – IET 180. Условия хранения противопожарного раствора «FIREFIX» (в сухом состоянии) в таре производителя в сухих закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85% и температуре от -40 до +40°С. Условия хранения огнезащитной терморасширяющейся мастики «ТЕHSTRONG К» в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85% и температуре от +5 до +40°С вдали от обогревательных и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения противопожарного раствора «FIREFIX» (в сухом состоянии) - 1 год. Гарантийный срок хранения огнезащитной терморасширяющейся мастики «ТЕHSTRONG К» - 1 год. Срок службы при соблюдении требований по эксплуатации - не менее 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

27.04.2022

ПО

26.04.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Цыганов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)