ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПБ C-RU.HB77.B.00008/24

0000018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСТРОНГ».
ОГРН: 1123460003116, ИНН: 3446045935. Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 116. Адрес места осуществления деятельности: 129344, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 116.
Телефон: +7 (495) 989-17-30. Адрес электронной почты: info@tehstrong.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСТРОНГ».
ОГРН: 1123460003116, ИНН: 3446045935. Место нахождения (адрес юридического лица): 129344, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 116. Адрес места осуществления деятельности: 141532, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕШКОВСКОЕ, ДЕРЕВНЯ БЕРСЕНЕВКА. Географические координаты ГЛОНАСС: 56.070863, 37.120157

ПРОДУКЦИЯ
Электропроводка, смонтированная согласно технологическому регламенту по монтажу ТР 058-09559281 от 20.11.2023 г. в огнестойком кабельном коробе-лотке «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» (ТУ 23.99.19-061-09559281-2023) с четырехсторонним воздействием пожара, с наружными габаритными размерами от 150х158 мм до 700х310 мм, в составе согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0000014).
Серийный выпуск.

Образец

КОД ОКПД2 23.99.19.110 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее 150 минут.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № БЦ24-09-23/1 от 23.09.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AH91); акта анализа состояния производства № ЕЦЭСПБ-201.24-02 от 23.07.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условия хранения, срок хранения и службы: согласно приложению на 1 листе (бланк № 0000014).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.09.2024 **ПО** 24.09.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.НВ77.В.00008/24

0000014

Составные элементы огнестойкого кабельного короба-лотка «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» (ТУ 23.99.19-061-09559281-2023) и способы его монтажа

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
23.99.19.110	Электропроводка, смонтированная согласно технологическому регламенту по монтажу ТР 058-09559281 от 20.11.2023 г. в огнестойком кабельном коробе-лотке «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» (ТУ 23.99.19-061-09559281-2023) с четырехсторонним воздействием пожара, с наружными габаритными размерами (ШхВ) от 150х158 мм до 700х310 мм, в составе: - короб-лоток кабельный огнестойкий «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» (ТУ 23.99.19-061-09559281-2023), выполненный из секций на основе плиты огнестойкой кальциево-силикатной «FIREGUARD» (ТУ 23.99.19-036-09559281-2020) толщиной 25 мм и 8 мм, крепление плит между собой самонарезающими винтами; с толщиной стенок и крышки - не менее 50 мм, с толщиной днища - не менее 58 мм; с использованием вентиляционных блоков «TEHSTRONG VB» (ТУ 23.99.19-033-09559281-2020) с шагом установки не более 10 м или без вентиляционных блоков. Крепление секций короба-лотка к перекрытию с шагом не более 900 мм на подвесах из шпилек стальных полнорезьбовых в огнезащитном кожухе «TEHSTRONG КО» (ТУ 23.99.19-030-09559281-2020) или теплоизоляционном рулонном материале «МБОР» толщиной не менее 16 мм (ТУ 23.99.19-018-08621635-2020) и траверс из профиля стального перфорированного С-образного или П-образного, предварительно обработанных терморасширяющимся огнезащитным составом «FIREFIX METAL GRAF» с расходом не менее 1,1 кг/м^2 (ТУ 20.30.11-054-09559281-2023). Шпилька стальная крепится к перекрытию при помощи анкера металлического разрезного. Крепление траверсы к шпильке через шайбу и гайку шестигранную. Крепление секций короба-лотка к стене с шагом не более 900 мм на консоли стальные с горизонтальным держателем, предварительно обработанные терморасширяющимся огнезащитным составом «FIREFIX METAL GRAF» с расходом не менее 1,1 кг/м^2 (ТУ 20.30.11-054-09559281-2023). Стальные консоли крепятся к стене металлическими анкер-клинами.

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от -50 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 85 %.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – 24 месяца.

Срок службы короба-лотка огнестойкого кабельного «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» при соблюдении условий эксплуатации - 50 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ» RA.RU.11НВ77 ОГРН 1195749006441

Образец