

ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



НИЦ СМК



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «НИЦ СМК»

Болковой А.Г.

2021 г.



**ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0060-ДС**

*Огнестойкая разделительная перегородка для кабельных линий
«ТЕХСТРОНГ ПКО» с габаритными размерами 1200x600x8 мм,
выпускаемая по ТУ 23.99.19-046-09559281-2021,
производства ООО «ТЕХСТРОНГ».
код ОКПД2: 23.99.19.110*

Москва, 2021

Экз. №

Заказчик:	Орган по сертификации «НИЦ СМК» ООО «НИЦ СМК». Адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 1А, этаж 5, пом. 1, ком. 3. ОГРН: 1207700314623. Телефон +74954142848. E-mail: info@nitssmk.com.
Характеристика объекта испытаний:	<p>На испытания представлены образцы огнестойкой разделительной перегородки для кабельных линий «ТЕХСТРОНГ ПКО» с габаритными размерами 1200х600х8 мм, выпускаемой по ТУ 23.99.19-046-09559281-2021. Код ОКПД2: 23.99.19.110. Серийный выпуск.</p> <p>Огнестойкая разделительная перегородка для кабельных линий предназначена для разделения кабельных линий и препятствованию распространению пожара в случае его возникновения. Монтаж перегородки возможен как в вертикальном исполнении (в кабельный лоток, по высоте лотка), так и в горизонтальном (по ширине кабельного лотка).</p>
Идентификация образцов:	<p>При идентификации представленных на испытания образцов проводилось сравнение основных характеристик, указанных в заказе на проведение испытаний, технической документации, с фактическими и маркированными на образцах показателями. Установлено, что образцы укомплектованы Техническими условиями, паспортами качества производителя. Наименование и предназначение образцов, данные по изготовителю соответствовали прилагаемой документации.</p> <p>Информация о технических характеристиках продукции указана в Технических условиях на продукцию и проверена при идентификации образцов.</p> <p>Перегородка изготовлена из негорючей неорганической плиты на минеральном вяжущем толщиной 8 мм.</p>
Изготовитель:	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Техстронг».</p> <p>Адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 8, пом. 116. ОГРН 1123460003116. Телефон: +74959891730. E-mail: info@tehstrong.ru.</p> <p>Адрес производства: 141532, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, дер. Берсеневка.</p>
Характеристика оказываемой услуги:	Проведение сертификационных испытаний в соответствии с ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» с целью экспериментального подтверждения заявленного предела огнестойкости.
Основание проведения работ:	Договор № 1с/09/2020 от 14.09.2020 г. между ООО НИЦ СМК и ООО «Техстронг». Внутренний заказ-наряд № 0022-ЗН от 23.11.2021 г.
Методы испытаний:	По ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» и ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Оценка результатов испытаний:

Согласно п. 10 ГОСТ 30247.0-94 предел огнестойкости образцов огнестойкой разделительной перегородки для кабельных линий «ТЕХСТРОНГ ПКО» с габаритными размерами 1200x600x8 мм, выпускаемой по ТУ 23.99.19-046-09559281-2021, код ОКПД2: 23.99.19.110, серийного производства ООО «Техстронг» (Россия), соответствует **Е 15**.

Испытания провел:

Инженер-испытатель



Остапчук С.С.